

Erläuterungen zu den Bezeichnungen auf Blatt 4:

F3:	SLS-Schalter (Selektiver Haupt-Leitungsschutzschalter)
F4:	Sicherung 6A, Bauform D, mit durchsichtiger, plombierbarer Abdeckung, auch Bauform D0 oder Leitungsschutzschalter B6 (Schaltvermögen mindestens 25kA), wenn die vorgeschaltete Sicherung für die Hauptleitung < oder = 100A ist.
K1:	Kundeneigenes Steuerschütz mit Schliesser für Warmwasser (LW)
K2:	Kundeneigenes Steuerschütz mit Schliesser für Sperrung (LSP) der unterbrechbaren Wärmeerzeuger Gesamt P:> 2kW
K4:	Kundeneigenes Schütz mit Schliesser zur Sperrung der unterbrechbaren Wärmeerzeuger Gesamt P:> 2kW
Zugang:	Sammelschiene 5polig
X2:	Hauptleitungsabzweigklemme 5polig Abgang
X3:	Schaltleitungsklemme 7polig
X4:	Steuerleitungsklemme 7polig

Legende:

- (3) Rundsteuerempfänger Mühlacker
- (4) eHZ-Tarifschaltmodul
- (5) Spannungsversorgung Gateway (mit Stecker)
- (6) Spannungsversorgung APZ (mit Stecker)
- (7) RJ45 Buchse
- (8) Überspannungsschutz

Fußnoten:

- | |
|--|
| 1) Der Nennstrom des SLS Schalters ist entsprechend der Anschlussleistung auszuwählen |
| 2) Wird die Sperrung in der Anlagensteuerung sichergestellt, kann auf das Schütz K4 verzichtet werden. |

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

vorherige Seite: 4							Kunde		Projektbeschreibung		Blattbeschreibung		nächste Seite: 6	
Zustand	Anderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name	Stadtwerke Mühlacker	Schaltbild	Beiblatt	Proj.-Nr.:	Anlage:			
		05.01.2022		Bearb.	05.01.2022	Dangel	Danziger Straße 17	Zählerplatz	Erläuterungen zu Blatt 4	22_01_05_TAB Zählerplätze SWM	Ort:			
				Gepr.			75417 Mühlacker			Standort	Zeichng.-Nr.:		Blatt: 5	
				Norm			Urspr.	Ers.f	Ers.d				von 9	